



职业病危害评价项目网上信息公开表

项目名称	厚成科技（南通）有限公司中水回用技改项目		
项目性质	☐ 新建 ☐ 改建 ☐ 扩建 ☒ 技术改造 ☐ 技术引进 ☐ 已建		
项目地理位置	南通经济技术开发区通顺路 16 号		
行业类别	化学原料和化学制品制造业- 专用化学产品制造	投资金额	300 万元
占地面积	33560.61 m ²	岗位定员	12 人
评价单位	江苏泰洁检测技术股份有限公司		
报告编号	泰洁职评（2022）0025 号		
评价类别	☒ 预评价 ☐ 控效评价 ☐ 现状评价		
项目概况	厚成科技（南通）有限公司（以下简称：建设单位）是由德国巴斯夫集团和韩国厚成集团共同控股的公司。2017 年 8 月 15 日德国巴斯夫集团股权转让深圳市和雨实业管理中心。建设单位主要生产用于锂电池、超级电容器、其他能源存储装置的电解液和各种用于电子材料、高分子材料、医药、农业化学等工业过程及产品的有机溶剂，其产品和服务解决方案已广泛应用于便携式电器、电动工具、笔记本电脑、混合动力车（HEV）以及电动汽车等领域。 建设单位现已建成 3400 吨/年六氟磷酸锂、600 吨/年 LiF 的生产装置、储存设施以及配套的供水、变配电、冷冻、污水处理等公用辅助设施。 由于国家生态环境部门对企业环保设施要求的提高，建设单位计划总投资 300 万元在现有厂区内建设中水回用技改项目，主要建设规模及内容为：实施环保设施改造提升，在厂区内增加成套中水回用设备。具体包括：在六氟磷酸锂车间 2 和六氟磷酸锂车间 3 原有废气处理系统的静电除尘工段增设水循环储罐和相应泵组，用于喷淋水收集回用；在六氟磷酸锂车间 2 东南角预留地增设 2 套中水回用收集罐和相应泵组；在办公楼西侧增设 1 个清水池容积为 150m³，1 个检测池容积为 150m³，在办公楼东侧增设 1 个化粪池容积为 40m³，1 个清水缓冲池容积为 30m³和相应泵组，主要用于工厂生活污水汇总，排到化粪池，化粪池池水进入到清水缓冲池，清水缓冲池池水到清水池，废水车间 V117 蒸		



	发冷凝水也打到清水池，清水池池水再打入检测池，最终检测池池水打到污水排口。 该项目于 2022 年 1 月 24 日取得《江苏省投资项目备案证》（备案证号：通开发行审备（2022）18 号），项目代码为：2110-320671-89-02-782839，项目名称为：中水回用技改项目。		
主要职业病危害因素	氢氟酸/氟化氢、盐酸/氯化氢、氟化钠和噪声		
职业病危害风险分类	☐ 一般 ☒ 严重		
评价报告结论	建设项目在可行性研究阶段执行了我国职业卫生方面的法律、法规和标准，针对可能产生的职业病危害，提出了相应的防护措施。通过综合分析和评估，建设项目应能够将工作场所的职业病危害进行有效控制。 总体来说，建设项目能够满足国家和地方对职业病防治的有关要求。从职业病危害防护角度考虑，建设项目的建设是可行的。		
自评审专家	卞力锋、顾志锋、李政、杨泽云、仲海洋	评审时间	2022 年 2 月 18 日
评审结论	☒ 通过 ☐ 不通过		